Avis de faisabilité du projet d'assainissement non collectif
Agglomération du Gard Rhodanien
- Service Eau et Assainissement -
COMMUNE de COMMUNE

DESCRIPTION DU PROJET

Demandeur : **NOM**
Adresse du projet : **ADRESSE**
COMMUNE
Numéro de dossier : **N°**
Section, N° de parcelle : **SECTION PARCELLE**

Le projet comporte **…** habitation de **…** chambres soit un total de **…** **pièces principales**, avec un dispositif d'assainissement non collectif de type :

1 Dispositif de traitement du type « **Filtre compact** » de STOC Environnement, modèle **BRIO 6** d'une capacité de **6 EH** (n° d'agrément 2017-007-ext02).
1 Pompe de relevage eaux claires.
1 Zone d'infiltration des eaux traitées du type « **Lit d'épandage à faible profondeur** » de **4 mètres (4 drains)** par **8.77 m** soit une **superficie totale de 35 m².**

Au vu de la visite sur le terrain en date du **…**
Le SPANC émet un **avis favorable** pour la demande d'autorisation d'un dispositif d'assainissement non collectif pour le projet décrit ci-dessus, sous-réserve :
Que le projet soit réalisé conformément aux plans et à l'étude de sol.
Que le dossier ANC soit en adéquation avec le dossier PC.

A Bagnols sur Cèze, le……
Le Président de l'Agglomération
Et/ou son représentant

CADRE A COMPLETER PAR LA MAIRIE

Date du dépôt du Permis de construire : …….

N° du Permis de construire : ……..

Le plan de masse joint dans le dossier du PC et celui situé au verso de ce document sont identiques :

☐ OUI ☐ NON

Visa + Cachet

Merci de scanner ce document une fois complété au SPANC

Agglomération du Gard Rhodanien – S.P.A.N.C.- 1717 Route d'Avignon –
30200 BAGNOLS SUR CEZE
Tél. : 04 66 33 10 30 – Courriel : spanc@gardrhodanien.fr