

# RAPPORT D'ANALYSE

 Rapport d'analyse Page 1 / 2  
 Edité le : 18/09/2025

**CARSO-LSEHL**

 4, avenue Jean Moulin  
 69200 VENISSIEUX  
 FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.  
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

|                                     |                                                   |                               |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Identification dossier :</b>     | LSE25-130137                                      | <b>Analyse demandée par :</b> | ARS DD DU GARD        |
| <b>Identification échantillon :</b> | <b>LSE2509-35325-2</b>                            |                               |                       |
| <b>N° Analyse :</b>                 | 00188784                                          | <b>N° Prélèvement :</b>       | 00187334              |
| <b>NATURE :</b>                     | Eau de distribution                               |                               |                       |
| <b>ORIGINE :</b>                    | QUARTIER SAINT GELY LA VERUNE<br>CANTINE SCOLAIRE |                               |                       |
| <b>COMMUNE :</b>                    | CORNILLON                                         |                               |                       |
| <b>DEPARTEMENT :</b>                | 30                                                | <b>IDPSV :</b>                | 0000000211            |
| <b>Code UGE :</b>                   | 2490 AGGLOMERATION GARD RHODANIEN VEOLIA          |                               |                       |
| <b>Type de visite :</b>             | D1                                                | <b>Motif du prélèvement :</b> | CS                    |
| <b>Type d'eau :</b>                 | T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE                      |                               |                       |
| <b>PRELEVEMENT :</b>                | Prélevé le 09/09/2025 à 09h21                     | Réceptionné le 09/09/2025     | Prélèvement accrédité |
|                                     | Prélevé par CHAPEL Claire                         |                               |                       |
| <b>TRAITEMENT :</b>                 | CHLORE                                            |                               |                       |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

| Paramètres analytiques                          | Résultats | Unités | Méthodes   | Normes        | Limites de qualité              | Références de qualité | COFRAC |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>Analyses microbiologiques</b>                |           |        |            |               |                                 |                       |        |
| Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA)       | 11D1@     | < 1    | UFC/ml     | Incorporation | NF EN ISO 6222                  |                       | #      |
| Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA)       | 11D1@     | < 1    | UFC/ml     | Incorporation | NF EN ISO 6222                  |                       | #      |
| Bactéries coliformes à 36°C                     | 11D1@     | < 1    | UFC/100 ml | Filtration    | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 | 0                     | #      |
| Escherichia coli                                | 11D1@     | < 1    | UFC/100 ml | Filtration    | NF EN ISO 9308-1 - version 2000 | 0                     | #      |
| Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) | 11D1@     | < 1    | UFC/100 ml | Filtration    | NF EN ISO 7899-2                | 0                     | #      |

11D1@ ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS11-2020)

.../...

CARSO - LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 18/09/2025

**Identification échantillon :** LSE2509-35325-2

Destinataire : CARSO-LSEHL

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lyon, le 20/09/2025

Elodie IANNANTUONI

Responsable Technique

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iannantuoni', with a large, stylized loop at the beginning.