

Rapport d'analyse Page 1 / 2  
 Edité le : 10/03/2026

## CARSO-LSEHL

4, avenue Jean Moulin  
 69200 VENISSIEUX  
 FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.  
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.  
 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : LSE26-28303  
 Identification échantillon : **LSE2603-29102**

Analyse demandée par : ARS DD DU GARD

N° Analyse :00196759

N° Prélèvement :00194877

NATURE : Eau de distribution

ORIGINE : ECOLE-COMMERCES  
 ROBINET cuisine cantine

COMMUNE : SAINT-GENIES-DE-COMOLAS

DEPARTEMENT : 30 IDPSV : 0000000674

Code UGE : 2490 AGGLOMERATION GARD RHODANIEN VEOLIA

Type de visite : AA Motif du prélèvement : CS

Type d'eau : T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

PRELEVEMENT : Prélevé le 05/03/2026 à 10h22 Réceptionné le 05/03/2026 Prélèvement accrédité  
 Prélevé par HUTTENSCHMITT Christel

TRAITEMENT : NEANT

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Analyses microbiologiques</b>							
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA)	11A@	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA)	11A@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Bactéries coliformes à 36°C	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000	0	#
Escherichia coli	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000	0	#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux)	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#

N.M. = Non Mesuré

11A@ ANALYSE A SOCLE ARS 11-2026

CARSO - LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 10/03/2026


Identification échantillon : LSE2603-29102

Destinataire : CARSO-LSEHL

—  
—  
—

Lyon, le 10/03/2026

Elodie IANNANTUONI  
Responsable Technique

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IANNANTUONI', with a large, stylized flourish at the end.