

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 16/04/2026

CARSO-LSEHL

4, avenue Jean Moulin
69200 VENISSIEUX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : LSE26-47901
Identification échantillon : **LSE2604-24246**

Analyse demandée par : ARS DD DU GARD

N° Analyse :00197512

N° Prélèvement :00195624

NATURE : Eau de distribution

ORIGINE : CH LOUIS PASTEUR
CH LOUIS PASTEUR ROBINET MAGASIN

COMMUNE : BAGNOLS-SUR-CEZE

DEPARTEMENT : 30 IDPSV : 0000003565

Code UGE : 2490 AGGLOMERATION GARD RHODANIEN VEOLIA

Type de visite : AA Motif du prélèvement : CS

Type d'eau : T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

PRELEVEMENT : Prélevé le 13/04/2026 à 12h42 Réceptionné le 13/04/2026 Prélèvement accrédité
Prélevé par CHAPEL Claire

TRAITEMENT : CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA)	11A@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA)	11A@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Bactéries coliformes à 36°C	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000	0	#
Escherichia coli	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000	0	#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux)	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#

N.M. = Non Mesuré

11A@ ANALYSE A SOCLE ARS 11-2026

.../...

CARSO - LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 16/04/2026

Identification échantillon : LSE2604-24246


Destinataire : CARSO-LSEHL

—

—
—

Lyon, le 16/04/2026

Elodie IANNANTUONI
Responsable Technique

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iannantuoni', written in a cursive style.