



Nom commune	Type de SDAEP	Critère 1 :Date du SDAEP	Date de renouvellement théorique	Note	Critère 2 : Ressources - Problème quantitatif	Note	Critère 3 : Problème qualitatif	Note	Critère 4 : Rendement 2024	Note	Critère 5 : Population	Note	Note TOTALE	Priorité	Estimations SDAEP (€ HT)	Travaux préalable SDAEP (€ HT)	TOTAL
CHUSCLAN	Communal	-	2000	1	Non	5	Oui - température	4	63%	2	964	4	49	1	Diagnostic local en cours		- €
CODOLET	Communal	14	2021	3	Oui - SA	1	Oui	1	61%	2	618	4	49	1	Diagnostic local en cours		- €
SAINT-ANDRE DE ROQUEPERTUIS	Communal	20	2015	2	Oui - SA	1	Non	5	60%	2	589	4	50	1	Diagnostic local en cours		- €
SAINT-CHRISTOL DE RODIERES	Communal	-	2025	1	Non	5	Oui	1	66%	3	162	5	52	1	Diagnostic local en cours		- €
AIGUEZE	Communal	21	2014	2	Non	5	Oui	1	51%	2	215	5	53	1	Diagnostic local en cours		- €
LIRAC / SAINT-GENIES DE COMOLAS / SAINT-LAURENT DES ARBRES / TAVEL	Inter-communal - UDI LIRAC (5 communes)	10	2025	3	Oui - 2030	2	Non	5	60%	2	7953	2	53	1	110 000,00 €	100 000,00 €	210 000,00 €
SAINT-ANDRE D'OLERARGUES	Communal	-	2025	1	Oui - SA	1	Oui	1	89%	5	435	5	56	1	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
SAINT-MICHEL D'EUZET	Communal	24	2011	2	Non	5	Oui	1	68%	3	657	4	56	1	Diagnostic local en cours		- €
SALAZAC	Communal	-	2025	1	Non	5	Oui - bactério	3	66%	3	189	5	56	1	50 000,00 €	70 000,00 €	120 000,00 €
PONT-SAINT-ESPRIT	Communal	11	2024	3	Non	5	Oui	1	70%	3	10369	2	57	1	130 000,00 €	100 000,00 €	230 000,00 €
CONNAUX / GAUJAC / LAUDUN L'ARDOISE / LE PIN / SAINT-PAUL LES FONTS / SAINT-VICTOR LA COSTE / TRESQUES	Inter-communal - UDI MAISON DE L'EAU (7 communes)	19	2016	2	Non	5	Non	5	70%	3	14512	2	58	1	150 000,00 €	100 000,00 €	250 000,00 €
SAINT-ETIENNE DES SORTS	Communal	18	2017	2	Non	5	Oui	1	77%	4	548	4	62	1	Diagnostic local en cours		- €
LAVAL SAINT-ROMAN	Communal	10	2025	3	Non	5	Oui - bactério	3	45%	1	213	5	58	2	50 000,00 €	70 000,00 €	120 000,00 €
BAGNOLS-SUR-CEZE	Communal	-	2000	1	Non	5	Non	5	86%	5	18091	1	60	2	155 000,00 €	100 000,00 €	255 000,00 €
SAINT-NAZAIRE / VENEJEAN	Inter-communal - UDI St-Nazaire/Vénéjean (2 communes)	12	2023	3	Non	5	Oui	1	70%	3	2532	3	60	2	95 000,00 €	100 000,00 €	195 000,00 €
SABRAN	Communal	7	2028	4	Oui - SA	1	Oui	1	70%	3	1628	4	62	2	70 000,00 €	70 000,00 €	140 000,00 €
CAVILLARGUES	Communal	7	2028	4	Non	5	Oui	1	55%	2	854	4	64	2	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
SAINT-JULIEN DE PEYROLAS	Communal	6	2029	4	Non	5	Oui - température	4	42%	1	1442	4	64	2	70 000,00 €	70 000,00 €	140 000,00 €
ORSAN	Communal	2	2033	5	Non	5	Oui	1	49%	1	1186	4	65	2	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
VERFEUIL	Communal	13	2022	3	Non	5	Non	5	57%	2	604	4	65	2	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
MONTFAUCON	Communal	8	2027	4	Non	5	Oui - température	4	54%	2	1521	4	70	3	50 000,00 €	70 000,00 €	120 000,00 €
CORNILLON	Communal	14	2021	3	Oui - 2030	2	Non	5	80%	4	949	4	71	3	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
SAINT-MARCEL DE CAREIRET	Communal	9	2026	4	Non	5	Non	5	59%	2	861	4	72	3	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
GOUDARGUES	Communal	11	2024	3	Oui - 2050	4	Oui	1	87%	5	1106	4	73	3	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
CARSAN / ST-ALEXANDRE	Inter-communal - UDI Carsan-St-Alexandre (2 communes)	12	2023	3	Non	5	Oui	1	95%	5	1992	4	75	3	80 000,00 €	100 000,00 €	180 000,00 €
SAINT-LAURENT DE CARNOLS	Communal	2	2033	5	Oui - 2050	4	Oui	1	66%	3	500	4	75	3	50 000,00 €	70 000,00 €	120 000,00 €
ISSIRAC / LE GARN / MONTCLUS	Inter-communal - UDI SMEGA (3 communes)	7	2028	4	Non	5	Non	5	71%	3	710	4	78	3	85 000,00 €	70 000,00 €	155 000,00 €
SAINT-GERVAIS	Communal	3	2032	5	Non	5	Non	5	57%	2	790	4	79	3	60 000,00 €	70 000,00 €	130 000,00 €
SAINT-PAULET DE CAISSON	Communal	2	2033	5	Non	5	Non	5	57%	2	1830	4	79	3	50 000,00 €	70 000,00 €	120 000,00 €
LA ROQUE-SUR-CEZE	Communal	9	2026	4	Non	5	Oui - bactério	3	78%	4	177	5	83	3	50 000,00 €	70 000,00 €	120 000,00 €
SAINT-PONS LA CALM	Communal	15	2020	3	Non	5	Non	5	86%	5	454	5	86	3	50 000,00 €	70 000,00 €	120 000,00 €

Critère 1	Critère 2	Critère 3	Critère 4	Critère 5	Note
Absence	Oui - SA	Oui	<50%	>15 000	1
≥ 18 ans	Oui - 2030		<65%	< 5 000	2
[15;10] ans	Oui - 2040	Oui - bactério	<75%	< 2 500	3
[6;9] ans	Oui - 2050	Oui - température	<85%	< 500	4
< 3 ans	Non	Non	>85%	< 250	5