

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 09/10/2026
ID : 030-200034692-20260928-DEL182_2026-DE



UDI	Ouvrage	Lieu de la chloration	Problème	Détails	Travaux à engager	Estimations
Cavillargues	Réservoir	Réservoir d'Auzigue	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
La Roque sur Cèze	Réservoir	Réservoir de la Roque	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
Laval St-Roman	Réservoir	Réservoir de Laval	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
Sabran	Réservoir	Réservoir de Sabran	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
Sabran - Charavel	Réservoir	Bâche de reprise	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
Sabran - Sablet	Réservoir	Réservoir du Colombier	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
Salazac	Captage	Forage de Carcanon	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
Salazac	Réservoir	Réservoir Font-Poulian	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
St André d'Olérargues - Forage de la Bégude	Captage	Forage La Bégude	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
St-Etienne des Sorts	Réservoir	Réservoir de St-Etienne-des-Sorts	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
St-Laurent de Carnols	Réservoir	Réservoir de Valbonne	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
St-Michel d'Euzet	Réservoir	Réservoir St-Michel d'Euzet	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
St-Pons la Calm	Captage	Bâche de reprise	Oui	Désinfection au chlore liquide	Réhabilitation complète	19 000,00 €
St-Christol de Rodières	Réservoir	Bâche de reprise de Toulair	Oui	Désinfection au chlore gazeux Déplacement de la chloration à prévoir	Création / Déplacement	3 000,00 €
Sabran - Mégiers	Réservoir	Bâche de reprise	Oui	Désinfection au chlore liquide Mise en place des chlорations en amont de chaque réservoir sur les pompes de reprise	Création	32 000,00 €
Bagnols	Captage	Hamelines et Croix de Fer	Oui	Désinfection au chlore gazeux avec 2 bouteilles mais absence d'inverseur	Automatisme	6 000,00 €
Montclus-Issirac	Captage	Source des Beaumes	Oui	Désinfection au chlore gazeux avec 3 bouteilles mais manque inverseur automatique	Automatisme	6 000,00 €
Sabran - Brugas	Captage	Forages de Brugas	Oui	Désinfection au chlore gazeux avec 2 bouteilles mais absence d'inverseur + analyseur en continu	Automatisme	6 000,00 €
Aiguèze Ardèche	Captage	Puits de l'Ardèche	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
Aiguèze Roquette	Réservoir	Réservoir La Roquette	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
Carsan-St-Alexandre	Captage	Puits des Plans	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
Goudargues Moulayre	Captage	Forage de Moulayre	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
Montfaucon	Captage	Puits Marin	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
St André d'Olérargues - Mas Malon	Réservoir	Château d'eau du village	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
St-André de Roquepertuis	Réservoir	Réservoir de Saint-André-de-Roquepertuis	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
St-Julien de Peyrolas	Captage	Puits des Baumasses	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
St-Nazaire/Vénéjean	Réservoir	Réservoir Haut Vénéjean	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans sécurisation : 1 seule bouteille sans analyseur en continu	Ajout d'une seconde bouteille + analyseur en continu	8 000,00 €
Chusclan	Réservoir	Réservoir Bas service et Haut Service	Oui	Désinfection au chlore gazeux sans inverseur mais reconstructions des réservoirs programmées en priorité 1A	-	
Codolet	Réservoir	Bâche de reprise	Non	-	-	
Cornillon	Captage	Forage de Laffont	Non	-	-	
Ex-SIAEP Lirac	Captage	Puits de Saint-Génies-de-Comolas	Non	-	-	
Goudargues Yvérières	Captage	Forages d'Yverières	Non	-	-	
Le Garn	Captage	Eau traitée avant alimentation de l'UDI	Non	-	-	
Maison de l'eau	Réservoir	Station de Clavelet / Réseau	Non	-	-	
Montfaucon	Captage	Puits Perrier	Non	-	-	
Orsan	Réservoir	Réservoir de Pise	Non	-	-	
Pont Saint Esprit	Captage	2 captages : puits de Barandonne et puits La Chapelle	Non	-	-	
St-Gervais	Captage	Source de Foncirgues	Oui (traitement UV)	Traitement UV à la source alimentant un hameau (faible efficacité)	-	
St-Gervais	Réservoir	Réservoir de la Ramade	Non	-	-	
St-Marcel de Careiret	Captage	Forage du Bousquet (Verfeuil)	Non	Travaux prévu sur l'UDI Verfeuil (Forage du Bousquet)	-	
St-Paulet de Caisson	Réservoir	Réservoir des Pensions / Réservoir de Brugas	Non	-	-	
Verfeuil	Captage	Chloration aux captages (Soudans + Bousquet)	Non	-	-	

Envoyé en préfecture le 08/10/2026
Reçu en préfecture le 08/10/2026
Publié le 09/10/2026
ID : 030-200034692-20260928-DEL182_2026-DE



UDI	Nom de l'ouvrage	Problématique	Action	Estimations	Priorité	Action
St-Nazaire/Vénéjean	Puits St Georges	Pesticides	Suivi des polluants et évaluation du risque	-	1A	3.2
St-Michel d'Euzet	Forages Travès (F2 et F3) / Forage Bonnefille	Pesticides	Maintien actuel de l'interconnexion avec St-Laurent-de-Carnols avec mise en place d'une dilution au droit du réservoir	-	1A	6.2
St-Laurent de Carnols	Forages de Las Paix	Pesticides	Suivi des polluants et évaluation du risque	-	1A	3.2
St-Etienne des Sorts	Forage de la Roque	Concentration en fer et en manganèse et ammonium - Restriction d'usage en dépit du traitement en place	Réaliser une étude comparative sur les scénarii envisageables : réhabilitation du captage et du traitement ou abandon de la ressource au profit d'un interconnexion avec St-Nazaire/Vénéjean	5 000,00 €	1A	3.2
St André d'Olérargues - Mas Malon	Forage F1 Mas Malon	Turbidité	Assurer un suivi continu de la turbidité via l'ajout des mesures sur la télésurveillance	5 000,00 €	1A	3.2
Sabran Charavel	Forage de Charavel	Pesticides	Etudes de faisabilité sur les deux solutions possibles : - Mise en place d'un traitement - Interconnexion avec Cavillargues	10 000,00 €	1A	3.2
Orsan	Forage de Pise	Physico-chimique - Fer	Suivi renforcé des paramètres	-	1A	3.2
Goudargues Yvérières	Forages Yvérières	Turbidité	- Automatisation du suivi de la turbidité avec mise en place d'un variateur de vitesse et mise en place d'un plan de secours - Investiguer sur les causes de la turbidité (état du forage, sursollicitation du forage...)	40 000,00 €	1A	3.2
Cornillon	Forages Laffont (captage prioritaire)	Pesticides	Programme d'actions de type Paiements pour Services Environnementaux (PSE) pour limiter la pollution à la source	-	1A	3.2
Cornillon	Ressource Ivagnas		Investiguer sur les causes d'abandon de la ressource et réaliser des analyses pour évaluer la qualité de l'eau pour envisager une dilution voire une substitution du captage de Laffont	3 000,00 €	1A	3.2
Codolet	1.Forage Plan de l'Euze 2.Forage Piboulières	1.Physico-chimique (Température / Amonium / Nitrite / Turbidité) 2. PFAS	Mener les investigations quantitatives et qualitatives sur ces deux forages. Réaliser des mesures en sortie de la STEP de Codolet pour vérifier le lien avec la pollution de la ressource du forage de Piboulières. Proposer la modification du point de rejet de la STEP.	250 000,00 €	1A	3.2
Aiguèze Roquette	Forage La Roquette	Pesticides	Suivi des polluants et évaluation du risque	-	1A	3.2
Sabran - Mégiers	Forages Megiers (F81 et F90)	Pesticides	Suivi des polluants et évaluation du risque	-	1A	3.2
St-Michel d'Euzet	Forages Travès (F2 et F3) / Forage Bonnefille	Pesticides	Abandon du forage au profit du nouveau forage (étude et réalisation des forage d'essai en cours, mise en service prévisionnelle 2028)	-	1B	3.2
St-Etienne des Sorts	Forage de la Roque	Concentration en fer et en manganèse et ammonium - Restriction d'usage en dépit du traitement en place	Engager les travaux suite aux conclusions de l'étude comparative	500 000,00 €	1B	3.2
St André d'Olérargues - Mas Malon	Forage F1 Mas Malon	Turbidité	Lancer des investigations pour définir les causes de la turbidité (surexploitation, état du forage, qualité de la ressource...)	15 000,00 €	1B	3.2
Sabran Charavel	Forage de Charavel	Pesticides	Engager les travaux sur la ressource selon prise de décision de l'action 1A	100 000,00 €	1B	3.2
Sabran	Forages de Sabran Village (F2 et F3)	Pesticides	Mise en place d'un traitement au charbon actif	240 000,00 €	1B	3.2
Orsan	Forage de Pise	Physico-chimique - Fer	Vérifier l'existence et le fonctionnement d'une interconnexion entre Bagnols et Orsan. Engager des travaux de renouvellement au besoin pour solliciter cette interconnexion et réaliser une dilution de la ressource	15 000,00 €	1B	3.2
Maison de l'Eau	Station de traitement de Clavelet		Etude capacitaire de la station de traitement	5 000,00 €	1B	3.2
Goudargues Yvérières	Forages Yvérières	Turbidité	Réhabilitation du forage	Intégré au budget de réhabilitation des ouvrages	1B	2.4
St-Nazaire/Vénéjean	Puits St Georges	Pesticides	Mise en place d'un traitement au charbon actif	1 100 000,00 €	2	3.2
St-Laurent de Carnols	Forages de Las Paix	Pesticides	Mise en place d'un traitement au charbon actif	300 000,00 €	2	3.2
St André d'Olérargues - Mas Malon	Forage F1 Mas Malon	Turbidité	Mise en place d'un traitement ou réalisation des travaux pertinents pour limiter la turbidité	160 000,00 €	2	3.2
Orsan	Forage de Pise	Physico-chimique - Fer	Abandon source Signac et forage de Pise substitution par République, utilisation en secours avec dilution, changer les pompes pour augmenter le débit d'exhaure de République ou Mise en place d'un traitement au droit du réservoir de Pise au niveau du réservoir de Pise pour traiter les deux ressources (Signac et Pise)	470 000,00 €	2	3.2
Goudargues Yvérières	Forages Yvérières	Turbidité	Mise en place d'un traitement, dans le cas où les actions précédentes n'ont pas abouties	780 000,00 €	2	3.2
Codolet	Forage Plan de l'Euze / Forage Piboulières	1.Physico-chimique (Température / Ammonium / Nitrite / Turbidité) 2. PFAS	Abandon de la ressource au profit d'une interconnexion avec Maison de l'Eau	2 200 000,00 €	2	6.3
Cavillargues	Captages : Forage F85 / F91 / F94 / source Auzigue (captages prioritaires)	Pesticides	Programme d'actions de type paiements pour services environnementaux (PSE) pour limiter la pollution à la source	Prix à définir en fonction des prises de décision	2	3.2
Cavillargues	Captages : Forage F85 / F91 / F94 / source Auzigue (captages prioritaires)	Pesticides	Mise en place d'un traitement au charbon actif au droit du réservoir d'Auzigue	640 000,00 €	2	3.2
Carsan-St-Alexandre	Puits des Plans	Pesticides	Mise en place d'un traitement au charbon actif	1 200 000,00 €	2	3.2
Sabran - Mégiers	Forages Megiers (F81 et F90)	Pesticides	Mise en place d'un traitement au charbon actif	160 000,00 €	2	3.2
Maison de l'Eau	Station de traitement de Clavelet		Renouvellement de la station de traitement	5 000 000,00 €	3	3.2